

U Mincovny 8, Jihlava | detašované pracoviště

## Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne  
10.01.2025číslo jednací  
MMJ/OŽP/49341/2025-DoJ  
SZ-MMJ/OŽP/3900/2025/8  
jihlvp25v00hrovyřizuje / telefon  
Ing. Doskočil/3322  
oprávněná ůř.osoba  
[jiri.doskocil@jihlava-city.cz](mailto:jiri.doskocil@jihlava-city.cz)Jihlava  
07.02.2025

## Kolaudační rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a obecní stavební úřad dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 230 až 233 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, kterou dne 10.01.2025 podala

## Obec Boršov, IČO: 00373648, Boršov 17, 588 05 Dušejov

(dále jen „stavebník“) a po posouzení skutečného provedení stavby podle § 233 stavebního zákona:

## I. Podle § 235 stavebního zákona

povoluje

## užívání stavby:

„Obec Boršov, okres Jihlava, veřejný vodovod, zapojení vrtu BV-1, vodojem + úpravna vody, navýšení akumulace a intenzifikace úpravny vody (bez úpravny vody)“  
na p.p.č. 2344, st. 554, 2335/3, 2335/1, 2335/2, 2316 a 2346/2 v k.ú. Boršov

(dále jen „stavba“), provedené podle stavebního povolení, které vydal Magistrát města Jihlavy, OŽP, vodoprávní úřad pod č.j.: MMJ/OŽP/153733/2020-DoJ dne 20.07.2020, které nabylo právní moci dne 11.08.2020 s termínem dokončení stavby do 31.12.2021.

## Vymezení druhu a účelu užívání stavby:

- vodovodní řad přívodní, vodojem, vrtaná studna; jiný.

## Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Boršov, IČO: 00373648, Boršov 17, 588 05 Dušejov

## Odůvodnění:

Dne 10.01.2025 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Dne 28.01.2025 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka s tímto výsledkem:

Stavba byla členěna na stavební objekty: SO 001 Práce přípravné, koordinační a přidružené; SO 010 Čerpací stanice č. 2, vrt BV-1; SO 030 Výtlačný řad č. 2, ČS 2 - VDJ Boršov; SO 040 VDJ Boršov –

rozšíření akumulace; SO 050 VDJ Boršov – stavení úpravy; SO 060 Propojovací potrubí; PS 01 Čerpací stanice č. 1 – Jímací území, studna S1; PS 02 Čerpací stanice č. 2 - vrt BV-1; PS 03 Vodojem + ÚV Boršov; PS 04 Signalizace a přenos dat.

- Byla provedena vrtaná studna BV-1 o hloubce 56,0 m. Studna byla vystrojena pažnicí d 160. Nad vlastní vrtanou studní byla vybudována šachta o průměru cca 2,0 m a výšky cca 2,2 m a bude zakryta deskou se dvěma otvory o rozměrech cca 0,6 x 0,6 m a 0,7 x 0,7 m. Šachta byla využita jako čerpací stanice. Na dně byla provedena záchytná jímka. Od vlastní studny byl proveden výtlačný řad, který byl ukončen ve VDJ Boršov. Řad byl proveden z trub d 63/5,8 mm v celkové délce 54,05 m. Bylo provedeno rozšíření akumulace stávajícího vodojemu, a to nádrží z trub DN 1800 o celkové kapacitě 11,50 m<sup>3</sup>. Nádrž byla zakopána a napojena na stávající vodojem. Byla provedena kompletní rekonstrukce stávajícího vodojemu, kdy došlo k jeho rozšíření na celkové půdorysné rozměry 8,3 x 3,92 m a opravení všech částí stavby. Vodojem má celkovou akumulaci 2 x 7,5 m<sup>3</sup>. Mezi stávajícím vodojemem Boršov a novou trubní akumulací bylo provedeno propojovací potrubí z trub d 90/8,2 mm, a to plnicí potrubí v celkové délce 18,25 m a odběrné potrubí v celkové délce 12,5 m. Byla provedena signalizace a přenos dat a dále byla nově vystrojena stávající studna S1.
- K závěrečné kontrolní prohlídce stavby žadatel doložil veškeré doklady o výsledcích předepsaných zkoušek včetně dalších požadovaných dokladů specifikovaných v oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
- Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
- Do řízení bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava ze dne 03.02.2025 č.j.: KHSV/00589/2025/JI/HOK/Sme, které bylo doručeno dne 03.02.2025 pod č.j.: MMJ/OŽP/44084/2025-DoJ.
- Stavební úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Boršov, IČO: 00373648, Boršov 17, 588 05 Dušejov

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 písm. c) ve výši 2000 Kč byl zaplacen.

**Ing. et Ing. Jana Dohnalová**  
vedoucí odd. vodního hospodářství  
– vodoprávního úřadu

**Vypraveno dne: 07.02.2025**

**Rozdělovník:**Žadatel:

1. Obec Boršov, IČO: 00373648, Boršov 17, 588 05 Dušejov (doručeno prostřednictvím DS)

Dotčené orgány:

2. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO: 71009311, Tolstého 15, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
3. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, IČO: 00025844, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové (doručeno prostřednictvím DS)
4. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IČO: 70885184, Územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
5. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
6. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, odd. památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
7. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, odd. ÚP, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
8. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
9. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
10. Magistrát města Jihlavy, OŽP-ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
11. Magistrát města Jihlavy, OŽP-SSL, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
12. Magistrát města Jihlavy, OŽP-OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava

Na vědomí:

13. Jaroslav Brtnický, Na Samotě 1694/4, 586 01 Jihlava
14. Jiří Brtnický, U Cvičiště 2692/2, 586 01 Jihlava